

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ68.В.02274

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006382

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Коммерческая Фирма «ВентКлиматСтрой».

Адрес: 117587, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125Д, корпус 1, офис 302.

ОГРН: 1107746990856. Телефон: +74959253586, факс: +74959253586.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж».

Адрес: 117587, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125Д, корпус 1

ОГРН: 1107746990856. Телефон: +74957887402, факс: +74957887402

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы дымоудаления крышные типа ВКРВ ДУ-01; ВКР ДУ-01; ВКРМ ДУ-01; ВКРС ДУ-01; ВКРН ДУ-01, №№ 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16, выпускаемые по ТУ 4861-001-66133139-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 6170

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Предел огнестойкости – 1,5 часа при температуре перемещаемых газов 600°C, в соответствии с ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-558/07-2016 от 07.07.2016 г., № ППБ-559/07-2016 от 07.07.2016 г., № ППБ-560/07-2016 от 07.07.2016 г., № ППБ-569/07-2016 от 08.07.2016 г., № ППБ-570/07-2016 от 08.07.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 426-СС/06-2016 от 07.06.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.05.00235 от 22.04.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

11.07.2016

по 10.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.П. Филатчев

инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

инициалы, фамилия

